

QUADRI PRECABLATI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Lato DC



Quadri Stringa: 1, 2 INGRESSI - 1, 2 MPPT

CHNT

Numero Stringhe	Numero MPPT	Tensione max [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore DC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65
1	1	1000	3	Int. Magnetotermico 4x25	SPD DC II	CHTSB1101	24x23x12	8
2	1	1000	6	Int. Magnetotermico 4x25	SPD DC II	CHTSB2101	31x25x15	12
2	2	1000	6	Int. Magnetotermico 2x(4x25)	SPD DC II	CHTSB2102	31x44x15	24 (2x12)
1	1	1000	3	Sezionatore 4x32	SPD DC II	CHTSB1101S	24x23x12	8
2	1	1000	6	Sezionatore 4x32	SPD DC II	CHTSB2101S	31x25x15	12
2	2	1000	6	Sezionatore 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB2102S	31x44x15	24 (2x12)
1	1	1000	3	* Sezionatore 4x32 + Base PortaFusibile	SPD DC II	CHTSB1101SF	31x25x15	12
2	1	1000	3	* Sezionatore 4x32 + Basi PortaFusibile	SPD DC II	CHTSB2101SF	31x25x15	12

* Serie "SF" considera base portafusibile in ingresso stringa

Quadri Stringa: 3, 4, 6 INGRESSI - 1, 2 MPPT

Numero Stringhe	Numero MPPT	Tensione max [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore DC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65
3	1	1000	10	Int. Magnetotermico 4x32	SPD DC II	CHTSB3101	42x29x15	18
4	1	1000	20	Int. Magnetotermico 4x40	SPD DC II	CHTSB4101	31x44x15	24 (2x12)
6	1	1000	30	Int. Magnetotermico 4x63	SPD DC II	CHTSB6101	31x44x15	24 (2x12)
4	2	1000	20	Int. Magnetotermico 2x(4x25)	SPD DC II	CHTSB4102	42x44x15	36 (2x18)
6	2	1000	30	Int. Magnetotermico 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB6102	42x44x15	36 (2x18)
3	1	1000	10	Sezionatore 4x32	SPD DC II	CHTSB3101S	42x29x15	18
4	2	1000	20	Sezionatore 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB4102S	42x44x15	36 (2x18)
6	2	1000	30	Sezionatore 2x(4x32)	SPD DC II	CHTSB6102S	42x44x15	36 (2x18)



FOTOVOLTAICO

www.unoenergie.com

