

QUADRI PRECABLATI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

LATO AC



Quadro Lato AC Monofase

CHINT

Tensione [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore AC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65
230	3	Int. Magnetotermico 2x16 Differenziale Puro 2x25 300mA Tipo A	SPD AC 1PN Tipo II	CHTAC16300	24X23X12	8
230	6	Int. Magnetotermico 2x32 Differenziale Puro 2x40 300mA Tipo A	SPD AC 1PN Tipo II	CHTAC32300	24x23x12	8

Quadro Lato AC Trifase

Tensione [V]	Potenza impianto [kW]	Interruttore AC	Protezione sovratensione DC	Codice Quadro	Dimensioni	Centralino IP65
400	6	Int. Magnetotermico 2x(4x16) Differenziale 300mA Tipo A	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT16300	31x44x15	24 (2x12)
400	8	Int. Magnetotermico 2x(4x20) Differenziale 300mA Tipo A	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT20300	31x44x15	24 (2x12)
400	10	Int. Magnetotermico 2x(4x25) Differenziale 300mA Tipo A	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT25300	31x44x15	24 (2x12)
400	12	Int. Magnetotermico 2x(4x25) Differenziale 300mA Tipo A Con interfaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT25300I	42x59x15	54 (3x18)
400	15/17	Int. Magnetotermico 2x(4x32) Differenziale 300mA Tipo A Con interfaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT32300I	42x59x15	54 (3x18)
400	20	Int. Magnetotermico 2x(4x40) Differenziale 300mA Tipo A Con interfaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT40300I	42x59x15	54 (3x18)
400	25/30	Int. Magnetotermico 2x(4x50) Differenziale 300mA Tipo A Con interfaccia di protezione SPI	SPD AC 3PN Tipo II	CHTACT50300I	42x59x15	54 (3x18)



FOTOVOLTAICO

www.unoenergie.com

